

sorszám: 014

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 275/2013. (VII.16.) KORMÁNYRENDELET SZERINT

- 1. Termék típusa egyedi azonosító kódja:**
FCFF0801000, FCFF0801250, FCFF0801500, FCFF1001000, FCFF1001250, FCFF1001500,
FCFK0801000, FCFK0801250, FCFK0801500, FCFK1001000, FCFK1001250, FCFK1001500
- 2. Típuszám, megnevezés:**
MP tűzcsapok FIX és KTB kivitelben, DN80, DN100; PN10 / PN16
- 3. Rendeltetés:**
Vízvételre, elsősorban tűzvédelmi célra viziközmű hálózatra kapcsolva
- 4. Gyártó neve:**
Metalpol Wegierska Górká Sp. z o.o. Poland 34-350, Wegierska Górká, ul. Kolejowa 6
- 5. Meghatalmazott képviselő:**
Ferona Kft. 9028 Győr, Bagoly utca 8.
- 6. Tanúsítási rendszer:**
1 rendszer
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: -**
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**
- 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**
CE: DN80FIX: 1438/CPD/0124; DN100FIX: 1438/CPD/0125
DN80KTB: 1438/CPD/0126; DN100 KTB: 1438/CPD/0127
ÁNTSZ: KEF-15577-2/2015
MSZ EN 14384:2005
Kifolyó csatlakozási méretek: 2x75B
Karimák MSZ EN1092-2:2000
Űrítő rendszer teljesítménye EN 1074-6:2009 szabvány szerint
Korrózió elleni védelem min. 250µ epoxy bevonat
Nyitás szabvány szerinti tűzcsapkulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban
- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Győr, 2013 szeptember 1.

Blasek Attila
főmérnök