

sorszám: 008

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 275/2013. (VII.16.) KORMÁNYRENDELET SZERINT

- 1. Termék típusa egyedi azonosító kódja:**
Classic FIX, Classic KTB
- 2. Típuszám, megnevezés:**
Classic tűzcsapok FIX és KTB kivitelben, DN80, DN100; PN10 / PN16
- 3. Rendeltetés:**
Vízvételre, elsősorban tűzvédelmi célra víziközmű hálózatra kapcsolva
- 4. Gyártó neve:**
Ferona Kft. 9028 Győr, Bagoly utca 8.
- 5. Meghatalmazott képviselő:**
Ferona Kft. 9028 Győr, Bagoly utca 8.
- 6. Tanúsítási rendszer:**
I+ rendszer
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: -**
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**
- 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**
CE: 1299/CPD/0123
OTH: KEF-10851-2/2012
MSZ EN 14384:2005
Kifolyó csatlakozási méretek: 2x75B
Karimák MSZ EN1092-2:2000
Űritő rendszer teljesítménye EN 1074-6:2009 szabvány szerint
Korrózió elleni védelem min. 250µ epoxy bevonat
Nyitási szabvány szerinti tűzcsapkulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban
- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Győr, 2013 szeptember 1.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Blasek Attila
főmérnök



