

sorszám: 009

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 275/2013. (VII.16.) KORMÁNYRENDELET SZERINT

- 1. Termék típusa egyedi azonosító kódja:**
Ferona FA
- 2. Típuszám, megnevezés:**
Ferona földalatti tűzcsapok, DN80, DN100; PN10 / PN16
- 3. Rendeltetés:**
Vízvételre, elsősorban tűzvédelmi célra viziközmű hálózatra kapcsolva
- 4. Gyártó neve:**
Ferona Kft. 9028 Győr, Bagoly utca 8.
- 5. Meghatalmazott képviselő:**
Ferona Kft. 9028 Győr, Bagoly utca 8.
- 6. Tanúsítási rendszer:**
I+ rendszer
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: -**
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**
- 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**
CE: 1299/CPD/0124
OTH: KEF-10851-2/2012
MSZ EN 14339:2005
Kifolyó csatlakozási méretek: Tr105x6
Karimák MSZ EN1092-2:2000
Űritő rendszer teljesítménye EN 1074-6:2009 szabvány szerint
Korrózió elleni védelem min. 250µ epoxy bevonat
- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Győr, 2013 szeptember 1.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Blasek Attila
főmérnök

