

sorszám: 024

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 275/2013. (VII.16.) KORMÁNYRENDELET SZERINT

- 1. Termék típusa egyedi azonosító kódja:**
HNFF0801000, HNFF0801250, HNFF0801500, HNFF1001000, HNFF1001250, HNFF1001500,
HNFK0801000, HNFK0801250, HNFK0801500, HNFK1001000, HNFK1001250, HNFK1001500
- 2. Típuszám, megnevezés:**
HN3 FIX, HN3-L KTB tűzcsapok, DN80, DN100; PN10 / PN16
- 3. Rendeltetés:**
Vízvételre, elsősorban tűzvédelmi célra viziközmű hálózatra kapcsolva
- 4. Gyártó neve:**
"BOHAMET-ARMATURA" spółka jawna. Poland 86-005, Białe Błota, ul. Kościelna 2
- 5. Meghatalmazott képviselő:**
Ferona Kft. 9028 Győr, Bagoly utca 8.
- 6. Tanúsítási rendszer:**
1 rendszer
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: -**
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**
- 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**
CE: DN80FIX: 1438/CPD/0237; DN100FIX: 1438/CPD/0286
DN80KTB: 1438/CPD/0333; DN100 KTB: 1438-CPR-0383
Tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány: -
Kormányhivatal ivóvízes nyilvántartásba vétel: GY/NEF/00838-2/2018
MSZ EN 14384:2005
Kifolyó csatlakozási méretek: 2x75B, 2B+1A, Karimák MSZ EN1092-2:2000
Űritő rendszer teljesítménye EN 1074-6:2009 szabvány szerint
Korrózió elleni védelem min. 250µ epoxy bevonat
Nyitás szabvány szerinti tűzcsapkulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban
- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Győr, 2013 szeptember 1.



Blasek Attila
főmérnök

